

Chełm, dnia 18.07.2019 r.

ZAPYTANIE OGÓLNODOSTĘPNE

W imieniu Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie, występuję z zapytaniem ofertowym na realizację:

Lp.	Nazwa i opis/charakterystyka przedmiotu:	j.m.	ilość
1.	Wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Chełmskim Parku Wodnym oraz opracowanie wyników pomiaru w wersji papierowej i elektronicznej wg. załączonej dokumentacji technicznej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.	szt	1

Wymagania Zmawiającego:

- Wykonanie prac (pomiarów) jest przewidziane w porze nocnej w godzinach pomiędzy 22:00 a 4:00. Termin realizacji - 18 roboczych godzin.
- Osoby dokonujące pomiarów powinny posiadać uprawnienia SEP gr I uprawniające do dokonywania pomiarów urządzeń elektrycznych.
- Osoba dokonująca opracowania wyników pomiarów powinna posiadać uprawnienia dozoru SEP gr I do dokonywania pomiarów urządzeń elektrycznych.
- Na schematach elementarnych przy każdej oprawie awaryjnej i ewakuacyjnej należy nanieść wartości zmierzonego natężenia oświetlenia.
- Wyniki pomiarów na trasie dróg ewakuacyjnych należy przedstawić w formie szczegółowej tabeli.
- Opracowanie powinno zawierać ocenę jakości natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz ewentualne zalecenia co do jej poprawy.
- Opracowanie należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej (np. w formacie pdf lub dwg) w 2 egz.
- Wykonanie zamówienia możliwe jest tylko za pomocą miernika posiadającego aktualne świadectwo legalizacji.

Oferta powinna zawierać:

- cenę netto, stawkę podatku VAT, cenę brutto przedstawioną na podstawie kalkulacji (załącznik nr 1 do zapytania),
- informację dotyczącą formy i terminu płatności (minimum 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (lub rachunku), forma płatności – przelew),
- wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania)
- kopię uprawnień SEP gr I osób realizujących pomiary,
- kopię uprawnień dozoru SEP gr I osoby zatwierdzającej opracowanie wyników pomiaru,
- informację tj. typ i rodzaj miernika, którym dokonane będą pomiary oraz
- kopię świadectwa legalizacji miernika potwierdzoną za zgodnością z oryginałem,

CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SP. Z O.O. W CHEŁMIE22-100 Chełm ul. Lubelska 133 A
NIP 563 19 53 367 REGON 110256409

9. informację o terminie ważności oferty.

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: przetargi@parkwodnychelm.pl w terminie do 22.07.2019 r, do godz 10:00.

Prezes Zarządu


Grzegorz Orzetowski

Sporządził/a: Monika Steszuk , tel: 82 570 79 06, e-mail: przetargi@parkwodnychelm.pl

CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SP. Z O.O. W CHEŁMIE

22-100 Chełm ul. Lubelska 133 A
NIP 563 19 53 367 REGON 110256409

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000,00 EURO