



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w CHEŁMIE

22-100 CHEŁM, ul. Szpitalna 48
NIP 563-15-64-163, Regon 000301919, BDO 000154218
Tel. 82 882 88 39
e-doręczenia: AE:PL-39121-56332-EHETE-23
e-mail: psse.chelm@sanepid.gov.pl

Chełm, dnia 2025-08-07

NS-HK.9020.2.65.2025

Chełmski Park Wodny i Targowiska
Miejskie Sp. z o.o.
ul. Lubelska 133A
22-100 Chełm

Na podstawie analizy wyników badań wody pobranej w dniu 25 lipca 2025 r. na pływalni w Chełmskim Parku Wodnym ul. Lubelska 133A, 22 – 100 Chełm przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. z następujących punktów pobrania: woda w niecce basenowej – basen rekreacyjny, woda w niecce basenowej – basen pływacki, woda w niecce basenowej – basen do nauki pływania, woda w niecce basenowej – brodzik dla dzieci, woda w niecce basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny – wanna SPA nr 1, 2, 3 i 4, woda doprowadzana na pływalnię, zawartych w sprawozdaniach z badań: NR 528807/25/MAL z dnia 30.07.2025 r., NR 528800/25/MAL, NR 528799/25/MAL, NR 528804/25/MAL, NR 528803/25/MAL, NR 528802/25/MAL, NR 528801/25/MAL, NR 528806/25/MAL, NR 528805/25/MAL z dnia 01.08.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie stwierdza, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) za wyjątkiem:

przekroczenia parametru chloru wolnego w punkcie:

- Basen do nauki pływania – woda w niecce basenowej (wartość: $0,62 \pm 0,06$ mg/l, wartość dopuszczalna: 0,3-0,6 mg/l)

oraz zaniżonej wartości potencjału redox w punktach:

- Basen do nauki pływania – woda w niecce basenowej (wartość: 733 ± 53 mV, wartość dopuszczalna: ≥ 750 mV)
- Basen rekreacyjny – woda w niecce basenowej (wartość: 747 ± 54 mV, wartość dopuszczalna: ≥ 750 mV)

Uwzględniając fakt, że woda w pływalniach powinna być bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i nie może powodować zagrożeń zdrowotnych, należy podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie

Elżbieta Kuryk
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Sporządził: KW, Sekcja HK