



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie

NS-HK.9020.2.99.2025

Chełm, dnia 2025-12-04

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o.

ul. Lubelska 133A

22-100 Chełm

Dotyczy: ocena jakości wody na pływalni w Chełmskim Parku Wodnym

Na podstawie analizy wyników badań wody pobranej w dniu 27 listopada 2025 r. przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. na Pływalni w Chełmskim Parku Wodnym, ul. Lubelska 133A, 22-100 Chełm z punktów pobrania: woda w niecce basenowej i cyrkulacji – basen rekreacyjny, woda w niecce basenowej – wanny SPA nr 1,2,3,4, woda w cyrkulacji – Zespół 4 Wani SPA, zawartych w sprawozdaniach z badań: NR 934866/25/MAL, NR 934867/25/MAL, NR 934868/25/MAL, NR 934869/25/MAL, NR 934870/25/MAL z dnia 2 grudnia 2025 r., NR 940170/25/MAL, NR 940169/25/MAL z dnia 3 grudnia 2025 r. **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie** stwierdza, że woda w badanym zakresie (chloroform) odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Elżbieta Kuryk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Chełmie
ul. Szpitalna 48 | 22-100 Chełm
0000000000

adres e-mail: psse.chelm@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-39121-56332-EHETE-23