



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHEŁMIE**

22-100 CHEŁM, ul. Szpitalna 48
Tel. centr.: 82 565 34 21, 565 34 22, FAX 82 565 30 13
Tel. dyr: 82 565 42 21
e-mail: psse.chelm@sanepid.gov.pl

Chełm, dnia 22 lutego 2024 r.

NS.HK.9020.2.18.2024

**Chełmski Park Wodny i Targowiska
Miejskie Sp. z o.o.
ul. Lubelska 133A
22-100 Chełm**

Na podstawie analizy wyników badań wody pobranej w dniu 7 lutego 2024 r. na pływalni w Chełmskim Parku Wodnym ul. Lubelska 133A, 22 – 100 Chełm przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. z następujących punktów pobrania: woda w niecce basenowej i cyrkulacji – basen rekreacyjny, woda w niecce basenowej i cyrkulacji – basen pływakki, woda w niecce basenowej i cyrkulacji – basen do nauki pływania, woda w niecce basenowej – brodzik dla dzieci, woda w niecce basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny i cyrkulacji – wanny SPA nr 1, 2, 3 i 4 zawartych w sprawozdaniach z badań Nr 81902/24/MAL, Nr 81910/24/MAL, Nr 81910/24/MAL/1, Nr 81907/24/MAL, Nr 81907/24/MAL/1, Nr 81911/24/MAL, Nr 81909/24/MAL, Nr 81913/24/MAL, Nr 81908/24/MAL, Nr 81912/24/MAL, Nr 81903/24/MAL, Nr 81904/24/MAL, Nr 81905/24/MAL, Nr 81906/24/MAL, Nr 81914/24/MAL z dnia 19.02.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie stwierdza, że woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230) w punktach: woda w niecce – basen rekreacyjny, woda w cyrkulacji – basen pływakki, woda w cyrkulacji – brodzik dla dzieci, woda w niecce basenowej – basen do nauki pływania, woda w cyrkulacji – basen do nauki pływania, woda w niecce basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny – wanny SPA nr 1, 2, 3 i 4, woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji – zespół 4 wanień SPA 4 oraz **nie odpowiada** wymaganiom określonym w wyżej wymienionym rozporządzeniu w związku z przekroczeniem ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C w następujących punktach:

- woda w cyrkulacji – Basen rekreacyjny (wynik: $>3,0 \times 10^3$ jtk/ml; wartość dopuszczalna: 20 jtk/ml)
- woda w niecce basenowej – basen pływakki (wynik: $1,2 \times 10^2$ [$9,3 \times 10^1$; $1,6 \times 10^2$] jtk/ml; wartość dopuszczalna: 100 jtk/ml)

oraz przekroczeniem wartości chloru wolnego w punkcie:

- woda w niecce basenowej - brodzik dla dzieci ($0,62 \pm 0,06$ mg/l; wartość dopuszczalna 0,30-0,40 mg/l).

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając fakt, że woda w pływalniach powinna być bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i nie może powodować zagrożeń zdrowotnych, należy podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

Jednocześnie działając w trosce o bezpieczeństwo osób kąpiących się PPIS w Chełmie przypomina, że zarządzający pływalnią w komunikacie, który zamieszcza się na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających i kąpiących się oraz na stronie internetowej jest obowiązany do informowania o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów.

PAŃSTWOWY POWATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie
Elżbieta Kuryk

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.