



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHELMIE**

22-100 CHELM, ul. Szpitalna 48
Tel. centr.: 82 565 34 21, 565 34 22, FAX 82 565 30 13
Tel. dyr: 82 565 42 21
e-mail: psse.chelm@sanepid.gov.pl

Chełm, dnia 28 listopada 2024 r.

NS-HK.9020.2.128.2024

**Chelmski Park Wodny i Targowiska
Miejskie Sp. z o.o.
ul. Lubelska 133A
22-100 Chełm**

Na podstawie analizy wyników badań wody pobranej w dniach 13 listopada i 20 listopada 2024 r. na pływalni w Chelmskim Parku Wodnym ul. Lubelska 133A, 22 – 100 Chełm przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. z następujących punktów pobrania: woda w niecce basenowej i cyrkulacji – basen rekreacyjny, woda w niecce basenowej i cyrkulacji – basen pływacki, woda w niecce basenowej i cyrkulacji – brodzik dla dzieci, woda w niecce basenowej i cyrkulacji – basen do nauki pływania, woda w niecce basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny i cyrkulacji – wanny SPA nr 1, 2, 3 i 4, woda doprowadzana na pływalnię, zawartych w sprawozdaniach z badań: NR 708828/24/MAL z dnia 18.11.2024 r., NR 708815/24/MAL, NR 708823/24/MAL, NR 708820/24/MAL, NR 708824/24/MAL, NR 708822/24/MAL, NR 726366/24/MAL, NR 708826/24/MAL, NR 708821/24/MAL, NR 726365/24/MAL, NR 708825/24/MAL, NR 708816/24/MAL, NR 708817/24/MAL, NR 708818/24/MAL, NR 708819/24/MAL, NR 708827/24/MAL z dnia 25.11.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie stwierdza, że woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230) za wyjątkiem przekroczenia parametru chloru wolnego w punkcie:

- woda w cyrkulacji – basen rekreacyjny (wynik: 0,66±0,07 mg/l; wartość dopuszczalna: 0,30-0,60 mg/l);

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie**

Elżbieta Kuryk

Otrzymują:

1. Adresat

2. **KIEROWNIK**

Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Grzegorz Marek