Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Chełmie

NS-HK.9020.2.71.1.2026
Chełm, dnia 2026-10-29

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o.

ul. Lubelska 133A

22-100 Chełm

Dotyczy: ocena jakości wody na pływalni w Chełmskim Parku Wodnym

Na podstawie analizy wyników badań wody pobranej w dniu 23 października 2026 r. przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. na Pływalni w Chełmskim Parku Wodnym, ul. Lubelska 133A, 22-100 Chełm z punktów pobrania: woda w niecce basenowej – brodzik dla dzieci, woda w niecce basenowej i cyrkulacji – basen do nauki pływania, zawartych w sprawozdaniach z badań: NR 992494/26/MAL, NR 1000247/26/MAL, NR 1000248/26/MAL z dnia 28.10.2026 r. **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie** stwierdza, że woda w badanym zakresie **nie odpowiada** wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230) w związku z przekroczeniem parametru mikrobiologicznego **liczba mikroorganizmów w 36°C po 48 h w 1 ml** w punkcie poboru:

- woda w cyrkulacji – basen do nauki pływania (wynik: 24 [3;45] jtk/ml; wartość dopuszczalna ≤20 jtk/ml).

Woda w pozostałych punktach poboru w badanym zakresie spełnia wymagania ww. rozporządzenia.

Uwzględniając fakt, że woda w pływalniach powinna być bezpieczna dla zdrowia ludzkiego PPIS w Chełmie nakazuje podjąć działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie

Róża Emerla-Król
Kierownik Sekcji Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o., ul. Lubelska 133A, 22-100 Chełm
2. a/a