Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Chełmie

NS-HK.9020.2.79.2026
Chełm, dnia 2026-11-25

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o.

ul. Lubelska 133A

22-100 Chełm

Dotyczy: ocena jakości wody na pływalni w Chełmskim Parku Wodnym

Na podstawie analizy wyników badań wody pobranej w dniach: 6, 13 i 20 listopada 2026 r. przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. na Pływalni w Chełmskim Parku Wodnym, ul. Lubelska 133A, 22-100 Chełm z punktów pobrania: woda w niecce basenowej i cyrkulacji – basen rekreacyjny, woda w niecce basenowej i cyrkulacji – basen pływacki, woda w niecce basenowej i cyrkulacji – brodzik dla dzieci, woda w niecce basenowej i cyrkulacji – basen do nauki pływania, woda w niecce basenowej – wanny SPA nr 1,2,3,4, zespół 4 wanien SPA – woda w cyrkulacji, woda doprowadzana na pływalnię, zawartych w sprawozdaniach z badań: NR 1048293/26/MAL, NR 1048294/26/MAL z dnia 10.11.2026 r., NR 1075458/26/MAL, NR 1075459/26/MAL, NR 1075460/26/MAL, NR 1075461/26/MAL, NR 1075462/26/MAL, NR 1075463/26/MAL, NR 1075464/26/MAL, NR 1075465/26/MAL, NR 1075466/26/MAL, NR 1075467/26/MAL, NR 1075468/26/MAL, NR 1075469/26/MAL, NR 1075470/26/MAL, NR 1075471/26/MAL, NR 1100327/26/MAL, 1100328/26/MAL z dnia 24.11.2026 r., **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie** stwierdza, że woda w badanym zakresie **nie odpowiada** wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) w związku z przekroczeniami parametrów fizykochemicznych:

mętność w punkcie:

- woda w cyrkulacji – zespół 4 wanien SPA (wynik:0,35 ± 0,07NTU; wartość dopuszczalna ≤0,3 NTU)

chloroform w punktach:

- woda w niecce basenowej – wanna SPA nr 1 (wynik: 0,056 ± 0,023 mg/l; wartość dopuszczalna ≤0,03 mg/l)
- woda w niecce basenowej – wanna SPA nr 3 (wynik: 0,076 ± 0,032 mg/l; wartość dopuszczalna ≤0,03 mg/l)
- woda w niecce basenowej – wanna SPA nr 4 (wynik: 0,058 ± 0,024 mg/l; wartość dopuszczalna ≤0,03 mg/l)
- woda w cyrkulacji – zespół 4 wanien SPA (wynik: 0,037 ± 0,015 mg/l; wartość dopuszczalna ≤0,03 mg/l)

Woda w pozostałym zakresie i pozostałych punktach poboru spełnia wymagania ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie
ul. Szpitalna 48 | 22-100 Chełm
+48 82 882 88 39
adres e-mail: psse.chelm@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-39121-56332-EHETE-23

Uwzględniając fakt, że woda w pływalniach powinna być bezpieczna dla zdrowia ludzkiego PPIS w Chełmie nakazuje podjąć działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie

Grzegorz Marek

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o., ul. Lubelska 133A, 22-100 Chełm
2. a/a