



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w CHEŁMIE**

22-100 CHEŁM, ul. Szpitalna 48  
Tel. centr.: 82 565 34 21, 565 34 22, FAX 82 565 30 13  
Tel. dyr: 82 565 42 21  
e-mail: [psse.chelm@sanepid.gov.pl](mailto:psse.chelm@sanepid.gov.pl)

Chełm, dnia 8 września 2023 r.

NS.HK.9020.2.133.2023

**Chełmski Park Wodny i Targowiska  
Miejskie Sp. z o.o.  
ul. Lubelska 133A  
22-100 Chełm**

Na podstawie analizy wyników badań wody pobranej w dniu 6 września 2023 r. na pływalni w Chełmskim Parku Wodnym ul. Lubelska 133A, 22 – 100 Chełm przez pracowników PSSE w Chełmie z następujących punktów pobrania: woda w niecce basenowej i rekreacji – basen rekreacyjny, woda w niecce basenowej i cyrkulacji – basen do nauki pływania, woda w niecce basenowej i cyrkulacji – basen pływacki zawartych w raportach zbiorczych z badań: Nr WB/0390-0395/23/Z, Nr WB/0396-0400/23/Z z dnia 08.09.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie stwierdza, że woda w badanym zakresie **nie odpowiada** wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230) w związku z przekroczoną **Liczbą Pseudomonas aeruginosa** w punktach:

- woda w niecce basenowej – basen do nauki pływania (wynik: 17 jtk/ml [10÷28]; wartość dopuszczalna 0 jtk/ml).
- woda w niecce basenowej – wanna SPA nr 1 (wynik: 29 jtk/ml [20÷42]; wartość dopuszczalna 0 jtk/ml).
- woda w niecce basenowej – wanna SPA nr 2 (wynik: 6 jtk/ml [3÷14]; wartość dopuszczalna 0 jtk/ml).
- woda w niecce basenowej – wanna SPA nr 3 (wynik: 5 jtk/ml [2÷12]; wartość dopuszczalna 0 jtk/ml).
- woda w niecce basenowej – wanna SPA nr 4 (wynik: 6 jtk/ml [3÷14]; wartość dopuszczalna 0 jtk/ml).

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając fakt, że woda w pływalniach powinna być bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i nie może powodować zagrożeń zdrowotnych, należy podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. Jednocześnie działając w trosce o bezpieczeństwo osób kąpiących się PPIS w Chełmie przypomina, że zarządzający pływalnią w komunikacie, który zamieszcza się na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających i kąpiących się oraz na stronie internetowej jest obowiązany do informowania o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Chełmie

KIERCOWANIK  
Sakcji Sanitarny  
I Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
mgr Róża Emerla-Król

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.